



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

ฉบับที่ 17

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

ประจำปีบัญชี 2568

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จำนวน 9 เครื่อง ด้วยงบประมาณ 292,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อย บาทถ้วน) ดังนั้นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้จากสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข (077) 596762 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568

ว่าที่ร้อยตรี

(ปริญญา พงศ์กาสู)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด



คุณลักษณะของครุภัณฑ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
สภรณ์อมทรัพย์ครุชุมพร จำกัด ปีบัญชี 2568

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะทั่วไป

1.1.1 เครื่องปรับอากาศที่นำมาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ เป็นรุ่นที่ผลิตในปัจจุบัน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน พร้อมทั้งประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน

1.1.2 เครื่องปรับอากาศที่ยื่นเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ TASAKI และผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตโรงงาน (ร.ง.4)

1.1.3 เครื่องปรับอากาศที่ยื่นเสนอในขนาดการทำความเย็นต่ำกว่า 26,000 บีทียูต่อชั่วโมง ต้องเป็นรุ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 หรือ มอก.1155-2557 หรือ มอก.1529-2561

1.1.4 เครื่องปรับอากาศที่ยื่นเสนอต้องเป็นรุ่นที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามเกณฑ์ประกาศใช้ปี พ.ศ.2566 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต นอกเหนือจากนั้นต้องมีค่า SEER ไม่น้อยกว่า 13 โดยต้องแนบผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 17025-2561 (ISO 17025 : 2017) และห้องปฏิบัติการทดสอบนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1.1.5 โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้

- 1) ได้รับความมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
- 2) ได้รับความมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
- 3) ได้รับความมาตรฐานด้านการจัดการ การรายงาน และการทวนสอบบัญชีรายการปลดปล่อยและการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ISO 14064-1 : 2018
- 4) ได้รับความมาตรฐานด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018
- 5) ได้รับความมาตรฐานด้านระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018
- 6) ได้รับความมาตรฐานด้านความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO / IEC 17025 : 2017

7) ได้รับความมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

8) ได้รับความมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2563

1.1.6 ผู้ยื่นเสนอราคาเครื่องปรับอากาศพร้อมงานติดตั้งต่อหน่วย เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศที่ยื่นเสนอ โดยมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายหลักในประเทศไทย

1.2 คุณลักษณะด้านเทคนิค

1.2.1 คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาดการทำ ความเย็นไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน 9 เครื่อง

1.2.2 เครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit)

1) ตัวถังเครื่องเป่าลมเย็นผลิตจากเหล็กอาบสังกะสี พ่นสีกันสนิมและสีภายนอกด้วยกระบวนการ Electrostatic Powder Coat พร้อมทั้งผ่านการทดสอบ Salt Spray Test ตามมาตรฐาน ASTM B117-07 จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ภายในเครื่องบุนนวนอย่างดี ถาดน้ำทิ้งบูด้วยฉนวนป้องกันการเกิดหยดน้ำ

2) พัดลมเครื่องเป่าลมเย็นเป็นแบบ Centrifugal Fan ขับตรงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) เสียงลมขณะเปิดใช้งานต้องไม่เกิน 50 เดซิเบล โดยมีเอกสารแสดงค่าจากห้องทดสอบของโรงงานผู้ผลิต

3) แผงคอยล์เย็นผลิตจากท่อทองแดง มีครีบทำความเย็นทำด้วยอลูมิเนียม ติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันแบบ Capillary Tube ผ่านกระบวนการทดสอบหารอยรั่วด้วยกระบวนการอัดลมที่แรงดันไม่ต่ำกว่า 600 PSI แล้วทดสอบซ้ำด้วยกระบวนการเติมก๊าซฮีเลียม พร้อมทั้งผ่านการขจัดความชื้น โดยมีเอกสารรับรองกระบวนการของโรงงานผู้ผลิต

4) บานปรับลมสามารถปรับการกระจายลมได้แบบอัตโนมัติ (Auto Swing)

5) แผ่นกรองอากาศแบบตาข่ายพลาสติกสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

6) รีโมทควบคุมการทำงานเป็นแบบไร้สาย (Wireless Remote Control)

1.2.3 เครื่องระบายลมร้อน (Condensing Unit)

1) ตัวถังเครื่องระบายลมร้อนผลิตจากเหล็กอาบสังกะสี พ่นสีกันสนิมและสีภายนอกด้วยกระบวนการ Electrostatic Powder Coat พร้อมทั้งผ่านการทดสอบ Salt Spray Test ตามมาตรฐาน ASTM B117-07 จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ประกอบเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต

2) พัดลมเครื่องระบายลมร้อนเป็นแบบ Propeller Fan ขับตรงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) และมีตะแกรงพลาสติกป้องกันความปลอดภัย

3) แผงคอยล์ระบายลมร้อนผลิตจากท่อทองแดง มีครีบทำความเย็นทำด้วยอลูมิเนียม ผ่านกระบวนการทดสอบหารอยรั่วด้วยกระบวนการอัดลมที่แรงดันไม่ต่ำกว่า 600 PSI แล้วทดสอบซ้ำด้วยกระบวนการเติมก๊าซฮีเลียม พร้อมทั้งผ่านการขจัดความชื้น โดยมีเอกสารรับรองกระบวนการจากโรงงานผู้ผลิต

4) คอมเพรสเซอร์เป็นแบบ Rotary ใช้กับสารทำความเย็น R32 และระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 1 เฟส

5) ฟिलเตอร์ไดรเออร์ และเซอร์วิสวาล์ว ประกอบสำเร็จมาพร้อมกับตัวเครื่องจากโรงงานผู้ผลิต

2. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

2.1 เมื่อดำเนินการติดตั้งเสร็จแล้ว ผู้ขายต้องซ่อมแซมและทำความสะอาดพื้นที่ในการทำงานให้สะอาดเรียบร้อยตามที่หน่วยงานเห็นสมควรให้ดำเนินการ

2.2 ต้องเดินท่อร้อยสายไฟ, สายไฟ ตามมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยติดตั้งสายไฟจากตู้เซอร์กิตต์เบรกเกอร์ที่ห้องควบคุมไฟไปยังเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งติดตั้งเซอร์กิตต์เบรกเกอร์ย่อยควบคุมเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องในพื้นที่ใช้งาน

2.3 ติดตั้งท่อน้ำยาชนิดท่อทองแดงแบบท่อม้วนอย่างหนา ท่อเย็นต้องหุ้มด้วยฉนวนหนาไม่ต่ำกว่า 3/4 นิ้ว โดยรอยต่อของฉนวนต้องสนิทกัน โดยต้องแนบแบบ Drawing แสดงรายละเอียดงานระบบท่อน้ำยาในวันเสนอราคา

2.4 ติดตั้งท่อน้ำทิ้งโดยใช้ท่อ PVC Class 8.5 การติดตั้งให้มีความลาดเอียงเพียงพอที่จะทำให้น้ำไหลได้สะดวก

2.5 ติดตั้งเครื่อง เครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) และเครื่องระบายลมร้อน (Condensing Unit) ต้องติดตั้งกับโครงสร้างอย่างแข็งแรง สวยงาม และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และเป็นไปตามข้อกำหนดของคู่มือการติดตั้งและใช้งานของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง โดยต้องติดตั้งตำแหน่งตามที่หน่วยงานกำหนด

3. การรับประกันและการบริการหลังการขาย

3.1 การรับประกัน

ต้องรับประกันคุณภาพ ความสามารถในการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ วัสดุ อุปกรณ์ งานติดตั้งเป็นเวลา 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี รับประกันอะไหล่อื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับจากวันลงนามในเอกสารรับมอบงานแล้ว โดยมีเอกสารหนังสือรับรองการรับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่อื่นๆ จากผู้ผลิตประกอบการพิจารณา

3.2 การบริการหลังการขาย

3.2.1 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการและการรับประกัน ผู้เสนอราคาจึงต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์ซ่อมในพื้นที่จังหวัดชุมพรหรือจังหวัดใกล้เคียง และต้องมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน โดยสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง และต้องสามารถเข้าบริการได้ภายใน 48 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้ง ซึ่งหากไม่เข้าบริการภายในกำหนด ทางหน่วยงานสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้ขายได้

3.2.2 ภายในระยะเวลา 1 ปี ผู้ขายต้องต้องให้บริการบำรุงรักษา ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทุกระยะ 6 เดือน หากพบว่าอุปกรณ์ใดชำรุดเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติ ผู้ขายต้องซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่เพื่อให้ใช้งานได้ดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 1 /2568
การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
ประจำปีบัญชี 2568
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัดประจำปีบัญชี 2568 งบประมาณ 217,600 บาท ดังนี้

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา (เอามาวันยื่นซอง)

ซองที่ 1 ให้ใส่ ใบเสนอราคา อย่างเดียวเท่านั้น

ซองที่ 2 ให้ใส่เอกสาร ดังต่อไปนี้

2.1 เอกสารผู้เสนอราคา

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีชื่อสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ

2.3 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

2.4 หนังสือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อการนำเสนอในครั้งนี้ โดยมีเอกสารรับรอง

2. การเสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชบหรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

2.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ที่ได้รับจัดสรร ตามรายชื่อที่แนบท้ายเอกสารสอบราคานี้

ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยกำหนดส่งของถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

2.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูป รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

2.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาซื้อขาย รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

2.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เป็นฉบับของเรียบร้อย จำนวนของถึง "ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา" โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 1 / 2568 " ติดต่อรูปแบบรายการและรายละเอียด ยื่นซองสอบราคาต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2568 ในเวลาราชการ กำหนดเปิดซองในวันที่ 7 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

3. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

3.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

3.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เท่านั้น

3.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(3) ราคาที่เสนอมีการชดเชย ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

3.4 ในการตัดสินใจการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ สหกรณ์ ออมทรัพย์นครชุมพร จำกัด มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ได้ สหกรณ์ออมทรัพย์นครชุมพร จำกัด มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

3.5 สหกรณ์ออมทรัพย์นครชุมพร จำกัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะ รายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางสหกรณ์ออมทรัพย์นครชุมพร จำกัด เป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ สหกรณ์ออมทรัพย์นครชุมพร จำกัด เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ มิได้

4. การทำสัญญาซื้อขาย

ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 60 วัน ทำการของสหกรณ์ ออมทรัพย์นครชุมพร จำกัด

5. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน

6. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่ เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดี ดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

สหกรณ์ออมทรัพย์นครชุมพร จำกัด

28 มีนาคม 2568